

PRZEKRÓJ F - F

ul. Jagiellońska

rz. Sola

uszkodzony oczep zakończony izbicą

95.52 (460.40m n.p.m. poz. dna przed powodzią)

obmyty fund. filara na głębokość ok. 120cm

postępująca erozja dna rzeki

Zakład Remontowo-Budowlany "BUDROMOST" Las, ul. Zakopalska 64, 34-323 Steniąż			
Inwestor	Gmina Miłówka 34-360 Miłówka, ul. Jana Kazimierza 123	Data	01.2013
Inwestycja	REMONT USZKODZONEGO LEWEGO PRZYCZÓŁKA MOSTU "U KULI" W CIĄGU UL. KOLONIA ZABAWA W MIŁOWCE		
Projektant	inz. Jan Sobaniak		
Sprawdził	mgr inż. Lech Marcisz		
Opracowanie	inz. Tadeusz Bogdał		
Skala 1:50	Temat INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ F-F	Nr rys.	6

[illegible]